



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.FR.0П013.H.00311

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 09.04.2007

Действителен до 09.04.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Узел в составе: покрытие деформационного шва из профиля MIFASOL 57 6290
с противопожарным барьером JOINTOFEU код ОКП
(из базальтового волокна Rockwool диаметром 12-60 мм)
ТУ 5762-001- 99349110-07

6806
 код ТН ВЭД

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
СНиП 21-01-97* п. 5.14, ГОСТ 30247.0-94 р. 6
ТУ 5762-001-99349110-07
Предел огнестойкости узла EI 150

обозначение НД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на: **серийный выпуск**

Серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии; номер и дата контракта поставки; номер единичное изделие

Сертификат выдан фирме **C/S FRANCE**

наименование предприятия, организации

135, rue Eduard Isambard, 27120, Pacy sur Eure, France (Франция); тел. + 33 2 32 67 00 00,
факс + 33 2 32 67 14 12

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель **фирма C/S FRANCE**

наименование предприятия, организации

135, rue Eduard Isambard, 27120, Pacy sur Eure, France (Франция); тел. + 33 2 32 67 00 00,
факс + 33 2 32 67 14 12

юридический адрес, телефон, факс

№ **0217895**



Сертификат выдан на основании:

Документ Наименование, номер, дата	Исполнитель Наименование, регистрационный номер
Отчета об испытаниях № 12к от 02.04.07	ИЛГУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Свердловской области, № ССПБ.RU.ИИ.123 от 05.10.06
Отчет по проверке производства № ОП013.ОТ.2063 от 20.03.07	ОС продукция в области пожарной безопасности ИП «ЮУрТО» № ССПБ.RU.ОП.013 от 23.06.05

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями приложения № 2 к Положению о Системе сертификации в области пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС России № 312 от 18.06.2003.

Описание местонахождения знака пожарной безопасности

Не предоставляется

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан

Органом по сертификации продукции в области пожарной безопасности ИП «Южно-Уральское техническое общество» № ССПБ.RU.ОП.013 от 23.06.2005 г.
456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66; тел. (3513) 53-78-25

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации

Эксперт



Е.А. Кошкина

подпись

инициалы, фамилия

Д.С. Носов

подпись

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации